



МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075, г. Екатеринбург, ул.К.Либкнехта,8-а; т.8(343) 262-99-99. gu-mchs@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГО БОГДАНОВИЧ
623530, г. Богданович, ул. Рокицанская, 2-а; т.8(343) 76 2-12-78, 5-18-49

ПРЕДПИСАНИЕ № 41/1/15

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора городского округа Богданович по пожарному надзору от 31.01.2014г. № 8, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08.09.2014 г. по 03.10.2014 г. проведена внеплановая проверка объекта защиты МКДОУ «Детский сад № 45» комбинированного вида по юридическому адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 3; фактический адрес осуществления деятельности: Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 3, старшим инспектором ОНД ГО Богданович лейтенантом внутренней службы Пышковым А.С., совместно с заведующей МКДОУ «Детский сад № 45» Чекановой Ю.Г.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **необходимо выполнить следующие мероприятия:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
4.	Выполнить вторые эвакуационные выходы из групп, спальных и других помещений, где одновременно пребывает более 10 человек в МКДОУ № 45 комбинированного вида.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г., ст. 89. Строительные нормы и правила (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. Свод Правил СП 1.13.130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.	01.08.15 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Чеканова Юлия Геннадьевна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022